



**ДУМА
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РЕШЕНИЕ

30 ноября 2023 года

пгт. Кавалерово

№ 274

**Об информации администрации
Кавалеровского муниципального
округа «О прохождении ОЗП
2023-2024 годов»**

Заслушав и обсудив информацию администрации Кавалеровского муниципального округа «О прохождении ОЗП 2023-2024 годов», руководствуясь, Уставом Кавалеровского муниципального округа Приморского края,

Дума Кавалеровского муниципального округа Приморского края,
РЕШИЛА:

1. Информацию администрации Кавалеровского муниципального округа «О прохождении ОЗП 2023-2024 годов» принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в администрацию Кавалеровского муниципального округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

В.Г. Цой

И Н Ф О Р М А Ц И Я

*о прохождении ОЗП 2023-2024 гг.
в Кавалеровском муниципальном округе на 23.11.2023 г.*

Согласно постановления администрации Кавалеровского муниципального округа отопительный сезон был начат 14.10.2023г.

Паспорт готовности округа к ОЗП 2023-24 гг. получен 14.11.2023.

Отопительный сезон проходит в штатном режиме, в соответствии с температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха.

Наличие топлива на котельных Кавалеровского муниципального округа ОЗП 2023/2024 годов на 23.11.2023 г.

	Единицы измерения	План тн	Факт тн
Мазут	тн	1801	2151,133
Уголь	тн	1331	1108,716

Сбои в работе систем тепло-, водоснабжения с 14.11.2023 по 23.11.2023 года (приложение 1)

Аварий (остановки более 8 часов) на системах тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения не зафиксировано.

Сведения о задолженности предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления перед энерго-, водо- снабжающими предприятиями Кавалеровский муниципальный округ отсутствуют.

**Сбои в работе систем тепло-, водоснабжения
с 14.11.2023 по 23.11.2023 года**

№ п/п	Время поступления информации	Сбои в работе систем тепло-, водо-, электроснабжения Содержание информации	Срок завершения
1	15.11.2023 15-10	п. Рудный без теплоснабжения 4 МКД, 63 квартиры, 105 человек, школа, детский сад. Устранение утечки труба диаметром 159.	17-00 работы по устранению аварии завершены.
2	16.11.2023 09-55	Работы по устранению аварии проводит Примтепло 3 человека, 1 ед.тех. Аварийное отключение ХВС в пос. Рудный. Без водоснабжения Детский сад, школа, 4 МКД, 63 квартиры, 105 человек. Отключение связано с порывом трубы диаметром 159 мм. Ремонтные работы проводит «Примтеплоэнерго». 6 человека, 3 единиц техники.	10-55 авария устранена
	16.11.2023 10-30	Аварийное отключение ХВС в пос. Хрустальный. Без водоснабжения улица Кедровая, 16 частных домов, 23 человека. Отключение связано с порывом трубы, диаметром 57 мм, врезка с основного водовода к колонке. Ремонтные работы проводит «Примтеплоэнерго». 4 человека, 3 единицы техники.	15-45 авария уст
	19.11.2023 10-20	Книжный магазин п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 53 в магазине прямо на книги течет вода с потолка. Представитель управляющей компании ООО «Кавалерово-сервис», на звонок не реагирует, говорит разбираться самим с жильцами дома.	11-00 Устранено
	19.11.2023 15-40	Кавалерово, Кузнечная, 36, кв.6 В подъезде дома батареи горячие в квартире холодные. Управляющая компания ООО УО «Сантехмонтаж»	Управляющая компания, провела проверку. Батареи в штатном режиме
	21.11.2023 10-50	20.11.2023 с 13:30 до 16:00 отключение электроэнергии п. Фабричный от бывшего техснаба до п. Хрустальный.	